

Tájékoztatás



Feladó

Rigla Andrea Mária <rigla.andrea@edvrt.hu>

Címzett

info@telkikk.hu <info@telkikk.hu>

Másolat

Risóczki István <risoczki.istvan@edvrt.hu>, Gáspár Ferenc <gaspar.ferenc@edvrt.hu>

Dátum

2026-09-09 09:40

 Telki levél.pdf (~88 KB)

Tárgy: Az MLSZ Edzőközpont (Páty, 020/65 hrsz.) és az új raktárcsarnok ÉDV Zrt. közmű-szolgáltatói tájékoztatás

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban küldjük tájékoztatásunkat.

1. Közműnyilatkozatok és lekötött kapacitások

- **Kiadott nyilatkozatok:** Az ÉDV Zrt. **2025.02.12-én** kiadta a szükséges szolgáltatói nyilatkozatokat az alábbi iktatószámom:
 - *Edzőközpont III. ütem:* EDV-BKV25/000061-1/025
 - *Sportfelszerelés raktár:* EDV-BKV25/000061-2/025
- **Kapacitáskontingens állapota:** Új kontingensnövelésre **nem került sor**. A fejlesztés a 2021-ben megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített **62,56 m³/nap ivóvíz és szennyvíz** kvóta terhére valósul meg.
- **Bejelentett rész-igények:**
 - Edzőközpont III. ütem (szennyvíz): **3,66 m³/nap**
 - Sportfelszerelés raktár (ivóvíz és szennyvíz): **8,71 m³/nap**
 - *Megjegyzés:* A kérelem nem tartalmazott maximális napi és óracsúcs-vízigény adatokat.

2. Technológiai és hálózati kockázatok

- **Technológiai víz és szennyvíz:** A benyújtott dokumentáció **nem tartalmaz mosoda vagy nyomóüzem** kialakítást, így technológiai szennyvízkibocsátás sincs bejelentve. Ebből adódóan a szolgáltató helyszíni előkezelést, mintavételt vagy külön ellenőrzést nem írt elő.
- **Hálózati biztonság:** Az ÉDV Zrt. **nem vizsgálta** a telki hálózat nyári csúcsidőszaki nyomás- és kapacitásbiztonságát, mivel a korábban megváltott kapacitáson felül többletigény nem keletkezett.
- **Regionális háttérkapacitás:** A Zsámbéki regionális szennyvíztisztító jelenleg **nem rendelkezik szabad többletkapacitással**. A beruházás megvalósíthatósága kizárólag azért biztosított, mert az MLSZ által 2021-ben megváltott kvóta idején a szükséges kapacitás még rendelkezésre állt és lefoglalásra került.

3. Üzemeltetési korlátozások és prioritások

- **Lakossági ellátás elsőbbsége:** Ellátási zavar vagy vízkorlátozás esetén a **lakossági ivóvízellátás abszolút elsőbbséget élvez** a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében.
- **Fogyasztás korlátozása:** Vízihiány esetén a szolgáltató a hatályos vízkorlátozási terv alapján jogosult a nem lakossági (ipari, technológiai, logisztikai) funkciók vízfogyasztását korlátozni vagy átmenetileg felfüggeszteni a hálózati egyensúly fenntartása érdekében.

4. Alternatív vízhasznosítási feltételek (Víz-visszaforgatás, szürke- és esővíz)

- **Szolgáltató előírások:** Az ÉDV Zrt.-nek nincs jog- és hatásköre alternatív vízforrások használatának előírására.
- **Műszaki elválasztás:** Amennyiben szürkevíz-, esővíz- vagy kútvíz-hasznosító rendszer épül ki, azt a közműves ivóvízhálózattól **fizikailag teljes mértékben el kell választani** (visszaáramlás elleni védelem), a két hálózat nem keveredhet. Csapadékvíz a regionális elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba nem vezethető be.

Tisztelettel:

Rigla Andrea
üzemeltetési főmérnök

Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
telefon: 30-678-5236
e-mail: rigla.andrea@edvrt.hu